



Группы К2 – К5 (розетки квартир) проложить кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5.
Группы К1 (силовые разъемы электроплит) выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6.

							4614-1-30М		
1	-	Ноб.	-	<i>См</i>	11.11.15	21-но этажный 3-секционный многоквартирный жилой дом с техническим и подземным этажами , №5 (по генплану) – 1-й пусковой комплекс. Жилищный комплекс "Анжудинобский парк" в д. Анжудиново Кстовского района Нижегородской области			
Изм.	Кол.чл.	Лист	Ноб.	Подпись	Дата				
Разработал			Смирнов	<i>См</i>		Жилой дом №5 Секция 3	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Лобан		<i>См</i>			РД	174	
Н.контр.						План прокладки силовой сети 4 этажа 3 секции.	ООО "Графит-Про" г. Нижний Новгород		
Т.контр.									
Утв.		Сидоров		<i>См</i>					