

Согласовано			
Иное № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

1.1

- * Гр.МОП1.6, ГрМОП1.8 - 1...14 этаж; Гр.МОП1.7, Гр.МОП1.9 - 15...24 этаж.
** Гр.АО1.10 - 1...14 этаж; Гр.АО1.11 - 15...24 этаж.
*** в кухнях выключатели вынесены снаружи из-за новой расстановки оборудования.

1.3

Кабельный подъем
Гр.АО1.8 ВВГнг(А)-LS 3х2,5
Гр.АО1.10 **ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5
Гр.АО1.11** ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5
Гр.АО1.1 ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
Гр.АО2 ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 3х2,5

Кабельный подъем
Гр.МОП1.6 ВВГнг(А)-LS 3х1,5
Гр.МОП1.7 ВВГнг(А)-LS 3х2,5
Гр.МОП1.11 ВВГнг(А)-LS 3х2,5

1.2

Кабельный подъем
Гр.МОП1.8* ВВГнг(А)-LS 3х2,5
Гр.МОП1.9* ВВГнг(А)-LS 3х2,5

1.4 ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМ ЭТАЖАМ

1.5 ***

ПРИВЯЗАН : 101/17-ЭОМ с изм.1 (1.1-1.5)			
Исполнитель	Каралетова	В.И.	10.18
Рук.пр.	Зуй	З.И.	10.18
Иное №			

						4116-01-ЭОМ		
						26-ти этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом с техническим, подвальным и подземным этажами, №11 (по генплану). Жилищный комплекс "Анудиновский парк" в д. Анудиновка Кстовского района Нижегородской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Внутреннее электроснабжение	Стадия	Лист
Разработал		Смирнов			11.12.17		РД	42
ГИП		Лобан			11.12.17			
						План прокладки сетей освещения 2 этажа 1 секции.	ООО "Графит-Про" г. Нижний Новгород	
Утв.		Сидоров			11.12.17			