

Согласовано				Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв.№ подл.
				Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв.№ подл.

ПРИВЯЗАН : 101/17-ЭОМ			
с изм.1 (1.1-1.9)			
Исполнитель	Каралетова	10.18	
Рук.гр.	Зуй	10.18	
Инв.№			

Применить ко всем этажам:

1.1 Подключение эл.звонка выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS - 2х1,5мм .

Бытовые розетки установить: в комнатах и коридорах, в кухнях (для стиральной машины, холодильника,эл.плиты) на высоте 300мм от уровня чистого пола , розетки в рабочей зоне кухни - на высоте 1100мм и на расстоянии не менее 200мм от края эл.плиты.
Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами.

						4116-01-ЭОМ			
						26-ти этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом с техническим, подвальным и подземным этажами, №11 (по генплану). Жилищный комплекс "Анудиновский парк" в д. Анудиновка Кстовского района Нижегородской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Внутреннее электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смирнов			11.12.17		РД	50	
ГИП		Лобан			11.12.17				
						План прокладки силовых сетей 13-20 -42-23 этаж 1 секции.	ООО "Графит-Про" г. Нижний Новгород		
Утв.		Сидоров			11.12.17				

