

Согласовано				
	И/нв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

ПРИВЯЗАН : 101/17-ЭОМ				
с изм.1 (1.1-1.10)				
Исполнитель	Караетова	<i>ay</i>	10.18	
Рук.гр.	Зуй	<i>Зуй</i>	10.18	
Инва.№				

Применить ко всем этажам:

1.1 Подключение эл.звонка выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS - 2х1,5мм²

Бытовые розетки установить: в комнатах и коридорах, в кухнях (для стиральной машины и холодильника) на высоте 300мм от уровня чистого пола , розетки в рабочей зоне кухни - на высоте 1100мм и на расстоянии не менее 200мм от края эл.плиты.
Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами.

						4116-01-ЭОМ			
						26-ти этажный 2-секционный многоквартирный жилой дом с техническим, подвальным и подземным этажами, №11 (по генплану). Жилищный комплекс "Анудиновский парк" в д. Анудиновка Кстовского района Нижегородской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндож.	Подписи	Дата	Внутреннее электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смирнов			11.12.17		РД	67	
ГИП		Лобан			11.12.17				
						План прокладки силовых сетей 3-4 –2-3 этаж 2 секции.	ООО "Графит-Про" г. Нижний Новгород		
Утв.		Сидоров			11.12.17				