



(до 6 эт.) M2.5
 (до 12 эт.) M2.6
 (до 18 эт.) M2.7
 (до 23 эт.) M2.8
 ЩТК2.4-Н1
 Гр.20

(до 6 эт.) M2.1
 (до 12 эт.) M2.2
 (до 18 эт.) M2.3
 (до 23 эт.) M2.4
 Л2.2-Н1
 Л2.3-Н1
 Гр.20
 ЩО2-Н1
 ЩТК2.3-Н1

Л2.1-Н2
 ВД2-Н2
 ПД5-Н2
 ПД6-Н2
 ПД7-Н2
 ПД8-Н2
 Н2.1
 Н2.2
 (огни)

- Дополнительное условное обозначение:
- - электропроводка в трубе в панели перекрытия (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
 - - электропроводка под штукатуркой
 - - - - дополнительный проводник системы уравнивания потенциалов
 - - распаечная коробка Л251 в перекрытии (привязку см. черт. КЖ)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.
 Текстовые указания см. лист 1
 Электропроводку в квартирах выполнить плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:
 - скрыто под штукатуркой кирпичных стен ;
 - в гибких гофрированных ПНД- трубах в панелях перекрытий (трубы предусмотрены в строительной части проекта).
 Коробку с шиной заземления (ШДУП) в ванных комнатах квартир установить вблизи стояков водопровода на высоте 300мм от пола и на расстоянии не менее 600мм от внешней грани ванны
 Бытовые розетки установить: в комнатах и коридорах на высоте 300мм от уровня чистого пола, розетки в рабочей зоне кухни - на высоте 1000мм и на расстоянии не менее 200мм от края эл.плиты. Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами.
 Привязку труб в монолитных перекрытиях см. черт. КЖ.
 Монтаж электрооборудования ванных выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013.

Согласовано:

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

						07-06/2019 - ЭОМ		
						23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану). Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области. Заказчик: ООО "Парламент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Дубовская		<i>[Signature]</i>		Р	20	
Разработал		Кедровская		<i>[Signature]</i>		ООО "ПБ Конструктив"		
Н.контр.		Покалякина		<i>[Signature]</i>				
Электрооборудование. План 3-10 этажа (секция 2).								