

Дополнительное условное обозначение:

- - электропровода в трубе за подвесным потолком в квартирах
- - электропровода в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
- - распаянная коробка Л251 в перекрытии (привязка см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.

Текстовые указания см. лист 1

Электропроводку в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:

- скрыто под штукатуркой внутренних стен;

- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.

Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:

- скрыто под штукатуркой стен;

- в гофрированных трубах ПВХ в панелях перекрытия (трубы учтены в разделе ЮК).

Коробку с шиной заземления (ЩДУП) в ванных комнатах квартир установить вблизи стояков водопровода на высоте 300мм от пола и на расстоянии не менее 800мм от внешней грани ванны.

Бытовые розетки установить: в комнатах и коридорах на высоте 300мм от уровня чистого пола, розетки в рабочей зоне кроме - на высоте 1000мм и на расстоянии не менее 200мм от края плиты.

Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами.

Привязку труб в монолитных перекрытиях см. черт. ЮК.

Монтаж электрооборудования ванных выполнять в соответствии с ГОСТ Р 60671.7.701-2013.

						16-09/2019 - ЗОМ			
						23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану).Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Котовского района Нижегородской области . Заказчик: ООО "Парламент"			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	На док.	Подпись	Дата		Страница	Лист	Листов
Проверил	Тураев				04.20	Электрооборудование. План 12 этажа (секция 1).	п	21	
Разработал	Ванюшкин				04.20		ООО "ВолгоЭнергоСтрой"		
Н.контр.	Тураев				04.20				