

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

(до 18 эт.) М2.7
(до 23 эт.) М2.8
ЩТК2.4-Н1
Гр.20

(до 18 эт.) М2.3
(до 23 эт.) М2.4
Л2.2-Н1
Л2.3-Н1
Гр.20
ЩО2-Н1
ЩТК2.3-Н1

Л2.1-Н2
ВД2-Н2
ПД5-Н2
ПД6-Н2
ПД7-Н2
ПД8-Н2
Н2.1
Н2.2 (огни)
ОЗК2-Н1
КДУ2-Н2

Дополнительное условное обозначение:

- - электропроводка в трубе за подвесным потолком в квартирах
- - электропроводка в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
- - распаячная коробка Л251 в перекрытии (привязка см.черт.ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.

Текстовые указания см. лист 1

Электропроводку в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:

- скрыто под штукатуркой межкомнатных стен;
- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.

Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:

- скрыто под штукатуркой стен;
- в гофрированных трубах ПНД в панелях перекрытия (трубы учтены в расцете ЮК).

Коробку с шиной заземления (ЩДУП) в ванных комнатах квартир установить вблизи стояков водопровода на высоте 300мм от пола и на расстоянии не менее 800мм от внешней грани ванны. Батюшковые розетки установить: в комнатах и коридорах на высоте 300мм от уровня чистого пола, розетки в рабочей зоне кухни - на высоте 1000мм и на расстоянии не менее 200мм от края плиты. Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами. Привязку труб в монолитных перекрытиях см.черт.ЮК.

Монтаж электрооборудования ванных выполнять в соответствии с ГОСТ Р 60671.7.701-2013.

						16-09/2019 - ЗОМ		
						23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану) Жилищный комплекс "Анудинский парк" в д. Анудиново Котовского района Нижегородской области. Заказчик: ООО "Парламент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электробоудование. План 13-23 этажа (секция 2).	Стация	Лист
Проверил	Тураев	Д.И.Жуков	04.20				П	24
Разработал	Ванюшкин	Д.И.Жуков	04.20				ООО "ВолгоЭнергоСтрой"	
Н.контр.	Тураев	Д.И.Жуков	04.20					