

Л1.1-Н1
ВД1-Н2
ПД1-Н2
ПД2-Н2
(опн) Н1.1
(опн) Н1.2
ПД3-Н2
ПД4-Н2
ОЗК1-Н1
КДУ1-Н1
КДУ1-Н2

(до 5 эт.) М1.1
(до 10 эт.) М1.2
(до 15 эт.) М1.3
(до 19 эт.) М1.4
(до 22 эт.) М1.5
Л1.2-Н1
Л1.3-Н1
ЩТК1.3-Н1
Гр.19

(до 5 эт.) М1.6
(до 10 эт.) М1.7
(до 15 эт.) М1.8
(до 19 эт.) М1.9
(до 23 эт.) М1.10
Гр.19
ЩТК1.4-Н1

Дополнительное условное обозначение:

- - электропровода в трубе за подвесным потолком в квартирах
- - электропровода в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
- - распределительная коробка Л251 в перекрытии (привязку см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.

Текстовые указания см. лист 1

Электропроводку в квартирах выполнить плоским кабелем ВВГ-Пнг(A)-LS:

- скрыто под штукатуркой кирпичных стен;
- в гибких гофрированных ПВХ- трубах за подвесным потолком.

Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнить плоским кабелем ВВГ-Пнг(A)-LS и ВВГ-Пнг(A)-FRLS:

- скрыто под штукатуркой стен;
- в гофрированных трубах ПНД в плитах перекрытия (трубы учтены в разделе ЮК).

Коробку с шиной заземления (ЩДУП) в ванных комнатах квартир установить вблизи стояков водопровода на высоте 300мм от пола и на расстоянии не менее 600мм от внешней грани ванны

Бытовые розетки установить: в комнатах и коридорах на высоте 300мм от уровня чистого пола, розетки в рабочей зоне кухни - на высоте 1000мм и на расстоянии не менее 200мм от края эл.плиты.

Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами.

Привязку труб в монолитных перекрытиях см. черт. ЮК.

Монтаж электрооборудования ванных выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013.

						16-09/2019 - ЗОМ		
						23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану) Жилищный комплекс "Анудиново-Сити" в д. Анудиново Котовского района Нижегородской области. Заказчик: ООО "Парламент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электробоорудование. План 1 этажа (секция 1).	Стадия	Лист
Проверил	Тураев	Д.И.Жуков	04.20				П	14
Разработал	Ванюшкин	Д.И.Жуков	04.20				ООО "ВолгоЭнергоСтрой"	
Н.контр.	Тураев	Д.И.Жуков	04.20					