

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

- Дополнительное условное обозначение:
- - электропровода в трубе за подвесным потолком в квартирах
 - - электропровода в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
 - - распределительная коробка Л2Б1 в перекрытии (применяю см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.

Текстовые указания см. лист 1

Электропроводку в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:

- открыто под штукатуркой внутренних стен;

- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.

Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:

- открыто под штукатуркой стен;

- в гофрированных трубах ПНД в панелях перекрытия (трубы учтены в разделе ЮК).

Коробки с шиной заземления (ЩДУП) в ванных комнатах квартир установить вблизи стояков водопровода на высоте 300мм от пола и на расстоянии не менее 800мм от внешней грани ванны.

Бытовые розетки установить: в комнатах и коридорах на высоте 300мм от уровня чистого пола, розетки в рабочей зоне кухни - на высоте 1000мм и на расстоянии не менее 200мм от края плиты.

Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами.

Примечание: труб в монолитных перекрытиях см. черт. ЮК.

Монтаж электрооборудования ванных выполнять в соответствии с ГОСТ Р 60671.7.701-2013.

						16-09/2019 - ЗОМ		
						23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану). Жилищный комплекс "Анудинский парк" в д. Анудиново Кстовского района Нижегородской области. Заказчик: ООО "Парламент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроборудование. План 1 этажа (секция 2).	Стадия	Лист
Проверил	Тураев	Д.И. Тураев		04.20			П	15
Разработал	Ванюшкин	В.И. Ванюшкин		04.20			ООО "ВолгоЭнергоСтрой"	
Н.контр.	Тураев	Д.И. Тураев		04.20				