

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

Дополнительное условное обозначение:

- - электропровода в трубе за подвесным потолком в квартирах
- - электропровода в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительно-монтажных работах проекта).
- - распределительная коробка ЛТ251 в перекрытии (применяется см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.

Текстовые указания см. лист 1

Электропроводку в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:

- открыто под штукатуркой внутренних стен;

- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.

Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:

- открыто под штукатуркой стен;

- в гофрированных трубах ГИД в панелях перекрытия (трубы учтены в расчете ЮК).

Коробку с шиной заземления (ЩДУП) в ванных комнатах квартир установить вблизи стояка

водопровода на высоте 300мм от пола и на расстоянии не менее 800мм от внешней грани ванны

Бытовые розетки установить: в комнатах и коридорах на высоте 300мм от уровня чистого пола,

розетки в рабочей зоне кухни - на высоте 1000мм и на расстоянии не менее 200мм от края плиты.

Розетки не размещать над и под мойками и не устанавливать по одной оси в стенах между разными квартирами.

Примечание: в монолитных перекрытиях см. черт. ЮК.

Монтаж электрооборудования ванных выполнять в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013.

					16-09/2019 - ЗОМ		
					23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану) Жилищный комплекс "Анудиново-Парк" в д. Анудиново Котовского района Нижегородской области . Заказчик: ООО "Парламент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	На док.	Подпись	Дата	Статус	Лист
Проверил	Тураев	Д.И. Тураев		04.20		П	16
Разработал	Ванюшкин	А.В. Ванюшкин		04.20		Электроборудование. План 2 этажа (секция 1).	
Н.контр.	Тураев	Д.И. Тураев		04.20			
						ООО "ВолгоЭнергоСтрой"	