

Дополнительное условное обозначение:

- количество жил кабелей электропроводов
- электропровода в трубе за подвесным потолком в квартирах
- электропровода в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
- светильник с датчиком движения
- светильник настенный
- светильник аварийный светодиодный ВЫХОД - EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001)
- распределительная коробка Л251 в перекрытии (привязку см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.
Текстовые указания см. лист 1
Электропроводку в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:
- скрыто под штукатуркой межкомнатных дверей;
- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.
Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:
- скрыто под штукатуркой;
- в гофрированных трубах ПВХ в панелях перекрытия (трубы учтены в разрезе ЮК);
За утеплителем кабели проложить в гибкой гофрированной ПВХ-трубе с Сертификатом Пожарной Безопасности.
Выключатели установить на высоте 800мм от пола.
В санузлах, балконах, лоджиях применять светодиодные светильники типа РВН-РС2-РА-12W, в ванных комнатах над умывальниками - светодиодный светильник типа РВН-РС2-РА-6W, IP65, класс защиты II (на высоте 2м от пола).
Высота установки оборудования указана от уровня чистого пола.

16-09/2019 - ЗОМ					
23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану) Жилищный комплекс "Анудинский парк" в д. Анудинское Котовского района Нижегородской области. Заказчик: ООО "Парламент"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	На док.	Подпись	Дата
Проверил	Тураев			04.20	
Разработал	Ванюшкин			04.20	
Н.контр.	Тураев			04.20	
Электроосвещение. План 1 этажа (секция 2).					Страница Лист Листов
					П 32
					ООО "ВолгоЭнергоСтрой"