

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

Дополнительное условное обозначение:

- количество жил кабелей электропроводов
- электропровода в трубе за подвесным потолком в квартирах
- электропровода в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
- светильник с датчиком движения
- светильник настенный
- светильник аварийный светодиодный ВЫХОД - EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001)
- распечатная коробка Л251 в перекрытии (привязку см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.
Текстовые указания ссылают 1
Электропроводку в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:
- скрыто под штукатуркой межпанельных стыков;
- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.
Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:
- скрыто под штукатуркой стыков;
- в гофрированных трубах ПВХ в панелях перекрытия (трубы учтены в разрезе ЮК);
За утеплителями кабеля проложить в гибкой гофрированной ПВХ-трубе с Сертификатом Пожарной Безопасности.
Выключатели установить на высоте 800мм от пола.
В санузлах, балконах, лоджиях применить светодиодные светильники типа РБН-РС2-РА-12W, в ванных комнатах над умывальниками - светодиодный светильник типа РБН-РС2-РА-6W, IP65, класс защиты II (на высоте 2м от пола).
Высота установки оборудования указана от уровня чистого пола.

16-09/2019 - ЗОМ					
23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану) Жилищный комплекс "Анудинский парк" в д. Анудиново Котовского района Нижегородской области. Заказчик: ООО "Парламент"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил	Тураев		04.20		
Разработал	Ванюшкин		04.20		
Н.контр.	Тураев		04.20		
Электросвещение. План 12 этажа (секция 2).				Страница	Лист
				П	39
				Литов	
				ООО "ВолгоЭнергоСтрой"	