

Дополнительное условное обозначение:

- количество жил кабелей электропроводов
- электропровода в трубе за подвесным потолком в квартирах
- электропровода в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
- светильник с датчиком движения
- светильник настенный
- светильник аварийный светодиодный ВЫХОД - EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001)
- распределительная коробка Л251 в перекрытии (привязку см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.
Текстовые указания см. пункт 1
Электропроводы в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:
- скрыто под штукатуркой межкомнатных стен;
- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.
Электропроводы в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:
- скрыто под штукатуркой стен;
- в гофрированных трубах ГВНД в плитах перекрытия (трубы учтены в разрезе ЮК);
За утеплителями кабели проложить в гибкой гофрированной ПВХ-трубе с Сертификатом Пожарной Безопасности.
Высота установки на высоте 800мм от пола.
В санузлах, балконах, лоджиях применить светодиодные светильники типа РВН-РС2-РА-12W, в ванных комнатах над умывальниками - светодиодный светильник типа РВН-РС2-РА-6W, IP65, класс защиты II (на высоте 2м от пола).
Высота установки оборудования указана от уровня чистого пола.

						16-09/2019 - ЗОМ		
						23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану) Жилищный комплекс "Анудиновский парк" в д. Анудиновка Котовского района Новгородской области . Заказчик: ООО "Парламент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	На док.	Подпись	Дата	Статус	Лист	Листов
Проверил	Тураев				04.20	П	33	
Разработал	Ванюшкин				04.20			
Н.контр.	Тураев				04.20	Электроснабжение . План 2 этажа (сечение1).		
						ООО "ВолгоЭнергоСтрой"		