

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Дополнительное условное обозначение:

- количество жил кабелей электропроводов
- электропроводка в трубе за подвесным потолком в квартирах
- электропроводка в трубе в панели перекрытия в МОП (труба предусмотрена в строительных чертежах проекта).
- светильник с датчиком движения
- светильник настенный
- светильник аварийный светодиодный ВЫХОД - EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001)
- распаячная коробка Л251 в перекрытии (привязку см. черт. ЮК)

Условные обозначения по ГОСТ 21.210-2014.
Текстовые указания см. пункт 1
Электропроводку в квартирах выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS:
- скрыто под штукатуркой межкомнатных дверей;
- в гибких гофрированных ПВХ-трубах за подвесным потолком.
Электропроводку в местах общего пользования (МОП) выполнять плоским кабелем ВВГ-Пнг(А)-LS и ВВГ-Пнг(А)-FRLS:
- скрыто под штукатуркой;
- в гофрированных трубах ПВХ в панелях перекрытия (трубы учтены в разрезе ЮК);
За утеплителями кабели проложить в гибкой гофрированной ПВХ-трубе с Сертификатом Пожарной Безопасности.
Выключатели установить на высоте 800мм от пола.
В санузлах, балконах, лоджиях применить светодиодные светильники типа РВН-РС2-РА-12W, в ванных комнатах над умывальниками - светодиодный светильник типа РВН-РС2-РА-6W, IP65, класс защиты II (на высоте 2м от пола).
Высота установки оборудования указана от уровня чистого пола.

16-09/2019 - ЭОМ					Страница		
23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №16 (по генплану) Жилищный комплекс "Анудинский парк" в д. Анудиново Котовского района Нижегородской области. Заказчик: ООО "Парламент"					Лист		
Изм. Кол. уч. Лист. № док. Подпись Дата					Листов		
Проверил	Тураев	Д.И. Тураев	04.20		Электросоветование. План 2 этажа (скари 2).		
Разработал	Ванюшкин	А.В. Ванюшкин	04.20				
Н.контр.	Тураев	Д.И. Тураев	04.20				
					ООО "ВолгоЭнергоСтрой"		